



REFERENCIAS

- 1) BARRA DE COBRE 50x5x400
- 2) BULON CADMIADO 3/8"
- 3) PLANCHUELA Fe 40x100x1/4"
- 4) BULON 1/4"x1"
- 5) BROCA EXPANSION 1/4"
- 6) AISLADOR "EPOXIFORMAS" MODELO EPO 0020
- 7) ARANDELA

0	PARA CONSTRUCCIÓN	14/09/2010	JCP	WIS	RMC
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	REVISO	APROBO
LISTA DE REVISIONES					
GERENCIA DE GASODUCTOS					
IEASA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA OPERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.					
PLANO TÍPICO					
PLACA DE CONEXIONADO DE P.A.T.					
ESPECIALIDAD: ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD					
NUMERO DE ELABORADO IEASA:				ESCALA	REVISION
IEASA-00-E-PT-0012				s/e	0
Archivo CAD: ARCHIVO CAD IEASA-00-E-PT-0012_0.dwg				HOJA N°	
				1 de 1	