



SIMBOLOGIA

- ESTACION DE MEDICION
- ESTACION DE REGULACION Y MEDICION SECUNDARIA
- ESTACION DE REGULACION Y MEDICION PRIMARIA
- PLANTA DE VAPORIZACION DE GLP A LA RED EXISTENTE
- VÁLVULA DE BLOQUEO DE LINEA
- VÁLVULA DE BLOQUEO DE LINEA CON DERIVACION
- TRAMPA DE SCRAPER
- RUTA NACIONAL O PROVINCIAL
- FERROCARRIL
- RIO/ARROYO/CURSO DE AGUA
- GASODUCTO
- CAÑERÍA DE DISTRIBUCION EN PE
- LIMITE PROVINCIAL

REFERENCIAS

- ERP ESTACION DE REGULACION DE PRESION
- ESM ESTACION DE SEPARACION Y MEDICION
- ERPO ESTACION DE REGULACION DE PRESION Y ODOORIZACION
- TSL TRAMPA DE SCRAPER LANZADORA
- TSR TRAMPA DE SCRAPER RECEPTORA
- TSI TRAMPA DE SCRAPER INTERMEDIA
- VBL VALVULA DE BLOQUEO DE LINEA
- PK PROGRESIVA KILOMETRICA
- RP RUTA PROVINCIAL
- RN RUTA NACIONAL

NOTAS:

- 1) LA MAPO DEL GASODUCTO TRONCAL DE 24" ES 90 KG/CM2
- 2) LA CAÑERÍA DE ACERO DE LOS GASODUCTOS TENDRÁN LAS SIGUIENTES CALIDADES:

DIAMETRO	CALIDAD DE LA CAÑERÍA
4"	API 5LX Gr B
6"	API 5LX 42
8"	API 5LX 52
10"	API 5LX 60
16"	API 5LX 60
- 3) LA CAÑERÍA DE POLIETILENO SERÁ PE 80 SDR 11

REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	REVISO	APROBO
1	PARA CONSTRUCCION	18/12/17	MSIL	MMAR	MMAR
0	PARA CONSTRUCCION	02/10/17	MSIL	MMAR	MMAR
A	PARA REVISION	12/12/16	MFER	MMAR	MMAR

GERENCIA DE GASODUCTOS, OLEODUCTOS Y POLIDUCTOS

ENARSA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA OPERADORA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

TITULO: DIAGRAMA UNIFILAR - EPC8
 TIPO DE ELABORADO: DIAGRAMA
 LUGAR: Pcia. de CHACO
 OBRA: GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO RENGLON 2 - EPC8

CONTRATISTA: ENARSA
 NUMERO DE ELABORADO ENARSA: GNEA2BC-00-L-KP-3001
 ESCALA: SIN ESC. HOJA N° 1 de 1
 REVISION: 1

FORMATO A1+1M-H